

Согласовано

Председатель общества  
общества инвалидов  
Надеждинского муниципального района

О.А. Санина

2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МКДОУ ДСОВ № 34

Н.Г. Изотова

« 10 » 2019г.



### ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования  
МКДОУ ДСОВ № 34

с. Вольно-Надеждинское  
2019г.



## 1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская, д. 75
- 1.2. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1134,7 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5363 кв.м
- 1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский общеразвивающего вида № 34 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района»
- 1.4. Адрес места нахождения организации (учреждения) 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская, д. 75.
- 1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
- 1.7. Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации (*наименование*) Управление образования администрации Надеждинского муниципального района  
692491, Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, д.43

## 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Плановая мощность ( посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 140
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 3 до 7 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,



**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий  
доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	Поручни	отсутствуют
5	Пандусы	отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проходов не везде соответствует нормативным требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	нет



	контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные	нет

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-	нет



	распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	обеспечение предоставления	нет



	услуг тьютора	
11	Иные- укажите!	—

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <sup>1**</sup>	Сроки
1	Оборудовать главный вход пандусом.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
2	Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
	Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1		Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
2		Согласно законодательству, по мере поступления субсидий



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**  
1.2. Адрес объекта **Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская -75**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, **1134,7 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка: **да; общая площадь земельного участка – 5363 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 15646 кв. м**  
1.4. Год постройки здания **1965**, последнего капитального ремонта – нет;  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт капитальный ремонт - нет**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **692481 Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская -75**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: **дошкольное образование.**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **1000 м**

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**



3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН.	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, К) ДП-И (У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, О, К) ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У, ДУ (С, К))
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, Г, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У, ДУ (С, К))
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О, К, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, временно недоступным



для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах, пандусов

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Обеспечение доступности **для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-  
**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

**Вход (входы) в здание:**

установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

**Путь (пути) движения внутри здания:**

установить поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): нет**

**Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать поручнями одну раковину (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

**Система информации на объекте: нет**



## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт,

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: 2020- 2023 года в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: структурно-функциональных зон объект будет доступен частично для всех групп инвалидов, кроме для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Не выявлены	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1		К, О, С, У, Г		
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, С, К) ДП-И (У, Г)		1	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К; О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Площадка не соответствует, нет поручней с двух сторон	О.С	Замена входной площадки, установка поручней с двух сторон	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		2	Не выявлено	-	-	-
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Площадка не соответствует, нет поручней с двух сторон	К, О, С	Замена входной площадки, установка поручней с двух сторон	ТР

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ-И (С, О) ВНД (К)		2	Текущий ремонт

\* \* указывает: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Замена входной площадки, установка поручней с двух сторон.



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34 \_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			Не выявлены	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не выявлены			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К)			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона соответствует требованиям. Для инвалидов колясочников организация альтернативной формы обслуживания.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выявлены			
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К, О, Г, С, У)		6,7	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона соответствует требованиям



**I Результаты обследования:**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8,9	Отсутствуют крючки, отсутствует кнопка вызова, поручни.	К, О	Установить крючки, кнопку вызова, поручни.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют крючки, отсутствует кнопка вызова, поручни.	К, О	Установить крючки, кнопку вызова, поручни.	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)		8,9	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Установить кнопку вызова, крючки, поручни.

При выполнении тех. ремонта данная зона будет доступна для всех категорий инвалидов.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района», МКДОУ ДСОВ № 34

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	есть			Не выявлено.			
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ДП – В (К, О, Г, У, С)			

Комментарий к заключению: Зона соответствует требованиям